

- Arbeitsküche
- 1 Deckenauslaß
- 1 Ausschalter
- Wenn die Mitte des Herdes mehr als 1500 mm von der Senkrechten des Deckenauslasses entfernt ist, muß zusätzlich ein Wandauslaß über dem Herd mit Ausschalter vorgesehen werden.
- 3 Steckdosen mit Schutzkontakt (einschließlich Kühlschrankschluß)
- 1 kombinierter Elektro-Kohleherd mit drei Kochstellen und einer
- * Backröhre
- oder
- 1 Elektroherd mit drei Kochstellen und einer Backröhre, sofern nicht ein Herd nach Abs. 1.1 bzw. 1.3 vorgesehen ist.
- Ein Elektroherd darf nur in zentralbeheizten Wohnungen vorgesehen werden. Hierfür ist zusätzlich ein Herdanschlußgerät mit Schutzkontaktsteckdose erforderlich.

- Bad/WC, Bac*
- 1 Wandauslaß
- 1 Ausschalter
- 1 Steckdose mit Schutzkontakt, wenn die Lage nach VDE Vorschrift entsprechend der Raumgröße zulässig ist.

- WC
- 1 Wandauslaß
- 1 Ausschalter

- begehrer Abstellraum
- 1 Wandauslaß
- 1 Ausschalter

Anstelle der aufgeführten Schalter sind bei Fernschaltungen Taster zu verwenden.

In Wohnungen ohne zentrale Warmwasserversorgung kann im Bad/WC bzw. im Bad ein Heißwasserspeicher (80 Liter) für Nachtstrombetrieb vorgesehen werden, sofern nicht ein Heißwasserbereiter nach Abs. 1.1 vorzusehen ist.

1.3 Heizung

Ofenheizung

- Wohnzimmer
- 1 Kachelofen (ortsfest)
- Kinderzimmer
- 1 Kachelofen (ortsfest)
- Schlafzimmer
- 1 Kachelofen (transportabel)
- Arbeitsküche
- Kombinierter Gas- bzw. Elektro-kohleherd; bei Gasherdd Gasraumheizer nach Abs. 1.1

- Bad/WC, Bad
- siehe Abs. 1.1

Anstelle der ortsfesten bzw. transportablen Kachelöfen kann eine Mehrraum-Kachelofenluftheizung vorgesehen werden.

Zentralheizung

In zentralbeheizten Wohnungen ist jeder Raum, außer Flur und Abstellraum, mit einem Heizkörper auszustatten.

Eine zusätzliche Beheizung von Räumen durch Kachelöfen bei zentralbeheizten Wohnungen ist unstatthaft.

Für die Ermittlung der Größe der jeweiligen Öfen bzw. Heizkörper ist zur Gewährleistung der erforderlichen Raumtemperatur die TGL 112—0319 Wärmebedarf von Gebäuden — Berechnungsgrundlagen — anzuwenden.

1.4 Lüftung

Kochnische, Ein Entlüftungsschacht nach Stan-Kochabteil, dard ist vorzusehen

Arbeitsküche

Bad/WC, Entlüftung nach TGL 10690
Bad, WC (z. Z. Entwurf)

1.5 Fußboden

Anforderungen an den Fußboden

- schalldämmend, Dämmwerte siehe TGL 10687 — Schallschutz im Bauwesen — (z. Z. Entwurf)
- wärmedämmend, Dämmwerte siehe TGL 10686 — Wärmeschutz im Hochbau — (z. Z. Entwurf)
- nicht feuchtigkeitsempfindlich
- fugendicht
- wasserundurchlässig
- leicht reinigungs- und instandhaltungsfähig
- mit mindestens 45 mm hoher Fußleiste oder Kehle bei Naßräumen

Wohn-, Fußboden mit den Eigenschaften Schlaf- nach a bis d und f bis g und Kinderzimmer, Kochnische, Kochabteil, Flur

Bad/WC, Fußboden mit den Eigenschaften
Bad nach a bis g

Arbeitsküche, WC nach a bis d und f bis g und begehrer Abstellraum

1.6 Wandbehandlung

Anforderungen an die Wandflächen

- ebenflächig
- feinkörnig bis glatt
- frei von Rissen