Prüfbescheinigungen für metallurgische Erzeugnisse — gefordert, so kann deren Ausstellung durch

- dafür vom Amt Beauftragte,
 - Sachverständige anderer staatlicher Kontrollorgane, soweit sie befugt sind, Aufgaben an überwachungspflichtigen Anlagen wahrzunehmen,
 - Leiter oder beauftragte Mitarbeiter der Technischen Kontrollorganisation (TKO) von Betrieben, die überwachungspflichtige Anlagen und/oder Halbzeuge für überwachungspflichtige Anlagen herstellen,
- vorgenommen werden.

§4

Diese Anordnung tritt am 1. September 1977 in Kraft.

Berlin, den 5. Juli 1977

Der Leiter
des Staatlichen Amtes für Technische Überwachung
Dr.-Ing. F r i t z s c h e

Berichtigungen

Der Leiter des Staatlichen Amtes für Technische Überwachung weist darauf hin, daß in der Anlage zur Anordnung vom 3. Mai 1977 über die Nomenklatur überwachungspflichtiger Heizsysteme mit organischen Wärmeträgern (GBI. I Nr. 16 S. 175) zur Bestimmung des Zahlenwertes H das Temperatureinheitszeichen wie folgt zu berichtigen ist:

tß — Betriebstemperatur °C

Es wird darauf hingewiesen, daß im §5 der Anordnung Nr. 1 vom 15. April 1977 zur Änderung der Arbeitsschutzanordnung 800 — Dampfkessel — (GBI. I Nr. 15 S. 164) die Ziffer 6.2.2. richtig lauten muß:

6.2.2. Folgende Speisevorrichtungen unterliegen Anwendungsbeschränkungen (siehe nachstehende Tabelle):

Art der Speisevorrichtung	Anwendbar bis höchstzul. Betriebsdruck der Kessel p in (Überdruck)	Nenn dampfmenge der Kessel Dt/h	Anwendbar bei Ziffer		
			6.1.1.1.	6.1.1.2.	6.1.2.
Injektor	$\wedge$ 2,5 MPa (25,5 kp/cm ²)	42)	nein	ja	ja [«] , 2 ^{>}
Pumpe mit Handbetrieb	$\wedge$ 0,4 MPa, ($\ll$ 4 kp/cm ²)	$\wedge$ 0,15	nein	ja	ja*)
örtliches Wasserleitungsnetz ³⁾	$\leq$ 0,4 MPa ($\approx$ 4 kp/cm ²) Netzdruck nauß bei max. Entnahme na ind. 0,2 MPa ($\ll$ 2,0 kp/cna*) über dem höchstzul. Betriebsdruck liegen.	$\leq$ 0,5	nein	ja	ja*)

Hinweis auf Veröffentlichungen im Sonderdruck des Gesetzblattes der Deutschen Demokratischen Republik

Sonderdruck Nr. 860/1

Anordnung Nr. Pr. 196/1 vom 24. Juni 1977 über die Preise für Faserbaustoffe, vorgefertigte Bauelemente und montagefähige Bauteile aus Holz und Austauschstoffen

*Dieser Sonderdruck ist über den Zentral-Versand Erfurt,
501 Erfurt, Postschließfach 696, zu beziehen.*

*Darüber hinaus ist dieser Sonderdruck auch gegen Barzahlung und Selbstabholung,
(kein Versand) in der Buchhandlung für amtliche Dokumente,
108 Berlin, Neustädtische Kirchstraße 15, Telefon: 229 22 23, erhältlich.*