

Dienstbereich

Durch gesicherte Türen von allen anderen Funktionsbereichen abgegrenzt.

Besonderen Sicherheitsanforderungen unterliegen:

- Waffenkammern
- Archive, VS-Räume
- Verwahräume
- Nachrichtenräume.

1.7. Die Schaffung von Räumen zur geschützten Unterbringung (Schutzräume) von Mitarbeitern hat entsprechend meiner Direktive Nr. 1/67 zu erfolgen.

1.8. Die Versorgungssicherheit mit Elektroenergie bei Netzausfall ist entsprechend der Ordnung über die Energiewirtschaft im Ministerium für Staatssicherheit - Energieordnung - vom 9. 7. 1979 zu gewährleisten. Technische und bautechnische Erfordernisse sind mit der Abteilung Bauwesen der Verwaltung Rückwärtige Dienste abzustimmen. Schutzräume erhalten gesonderte Netzersatzanlagen mit notwendiger Kapazität.

1.9. Zur weiteren Erhöhung der Sicherheit sind

- Unterstellmöglichkeiten (Garage) für Sonderfahrzeuge und Spezialtechnik,
- Lagerräume für materielle Einsatzreserven,
- den Sicherheitserfordernissen entsprechende Papiervernichtungseinrichtungen,
- Lagermöglichkeiten für Treibstoffreserven, brennbare Flüssigkeiten, feste Brennstoffe u. a. Güter

zu schaffen.