

I

Anlage
zu vorstehender Anordnung

1* . Feueralarm

m*

15 Sekunden Ton, 5 Sekunden Pause

Zeit: 1 Minute


2* Katastrophenalarm



30 Sekunden Ton, 10 Sekunden Pause

Zeit: 3 Minuten

3« Gefahrdrohende Situation bzw« Entwarnung



Dauerton

Zeit: 3 Minuten

4* Luftalarm



5 Sekunden Ton, 5 Sekunden Pause

Zeit: 3 Minuten

5* Chemischer Alarm



10 Sekunden Ton, 15 Sekunden Pause

Zeit: 3 Minuten

6· Prüfsignal



Dauertpn

Zeit: 10 Sekunden